

**Отчет ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» о выполнении Предписания № 7/1/4 от
01.03.2021г.**

Постановлением администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» за учреждением закреплено здание, расположенное по адресу: г. Людиново, ул. Козлова, д.14. С 01 декабря 2021 года отделение временного пребывания функционирует по вышеуказанному адресу. Осуществляется процедура передачи здания расположенного по адресу: г. Людиново, ул. Козлова, д.24 в муниципальную собственность.

На основании вышеизложенного, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» были устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки от 01.03.2021г.:

1. Планы эвакуации выполнить в фотолюминесцентном исполнении
2. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения
3. Имеющиеся двери, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров, оборудованные приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах, содержать в исправном состоянии
4. Обеспечить подъезд пожарных автомобилей со всех сторон здания.

Директор ГБУ КО ЦСПСД «Чайка»



Е. М. Кузнецова