



Размещено в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 26.05.2023

№ 40230061000203391145



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Калужской области**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**248001 г.Калуга, ул. Кирова, 9а тел.(8-4842)57-4841, факс (8-4842)718-210**

**E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**249400, Калужская область, г. Людиново, ул. Урицкого, 12а**

**Тел. (8-48444) 6-33-22, [ond-40-14@40mchs.gov.ru](mailto:ond-40-14@40mchs.gov.ru)**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2305/014-40-4ПП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**22 июня 2023 года**

вручается: Государственному бюджетному учреждению Калужской области

«Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»

**ОГРН 1044004102867, ИНН 4024000896**

**249401, Калужская область, г. Людиново, ул. Козлова, 14**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Калужской области по пожарному надзору - начальника межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Каукова Константина Александровича 2305/014-40-4П от «26» мая 2023 года в период с 11 ч.00 мин. по 13 ч. 00 мин., 19 июня 2023 г., с 11 ч.00 мин. по 13 ч. 00 мин., 22 июня 2023 г.

Заместителем главного государственного инспектора Людиновского, Жиздринского и Хвастовичского районов Пильщиковой Еленой Анатольевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая/выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: директор ГБУ КО ЦСПСД «Чайка» Е. М. Кузнецова,

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Провести капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации с заменой приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей и соединительных линий (шлейфов), выработавших свой эксплуатационный срок (более 10 лет) (фактическая дата установки пожарной сигнализации 2006 год)	ГОСТ 27.002-2015, п.5.1.6 ГОСТ Р 54101-2010; п.1.10, п.1.11 РД 009-02-96; п.4.5.18 НПБ 58-97, п.9.2.5 НПБ 75-98, п. 17.2.3. НПБ 76-98, ч. 1 п. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» п. 54)	20.05.2024	
2	чердачное помещение здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», НПБ 110-03 п.4, п.54 ППР;	20.05.2024	
3	подвальное помещение здания оборудовать автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 110-03 п.4, А.4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.54 ППР;	20.05.2024	
4	Организовать уборку и не допускать хранение мебели в подвальном помещении объекта	п.16 ППР	20.05.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Центр социальной помощи семье и детям «Чайка»  
Е. М. Кузнецова

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора Людиновского  
Жиздринского и Хвастовичского районов  
Пильщикова Елена Анатольевна



\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

22.06.2023 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.